



FÖRKLARINGAR

BETECKNING RÖRSYSTEM

(-F40) Ev. isolering.
 (28) Dimension
 (S13) Rörmaterial
 (21) Systemnummer
 (VS) Systembeteckning

S2.B TAPPVATTENSYSTEM

KV01 Tappkallvattnen
 VV01 Tappvarmvattnen
 VVC01 Tappvarmvattencirkulation

S6 VÄRMESYSTEM

VS21 Värmesystem sekundär, radiatorer

PN RÖRLEDNINGAR

K5 Koppar förkromade (Synliga rör i våtrum)
 X7 Uponor MLC (Stammar & stråkt tappvatten)
 X72 Uponor Uni Pipe, rör i rör (Kopplingsledning tappvatten)
 S13 Stålrör rör utv förz, presskoppling (Stammar, stråkt & kopplingsledning värme)

PSA Ventil och shuntgrupper med sammansatt funktion

RV201 IMI STAD Zero. Instyringsventil för tappvatten
 RV601 IMI STAD, Parventil för RV603 & RV604
 RV603 Differenstrycksregulator, STAP(15-25),10-40kPa
 RV604 Differenstrycksregulator, STAP(32-40),10-60kPa

PSB Avstängningsventiler

Förkromade föravstängningsventiler med avtagbart vred för samtliga tappställen.

AV201 Kulventil fullt genomlopp. Hög hals.
 AV202 Föravstängningsventil
 AV601 Kulventil fullt genomlopp. Hög hals.

PTB Rumsvärmare

TPyy-xxxx Thermopanel V4
 yy=modell, xxx=storlek
 RDV801: Ventilstats Typ MMA
 Tillbehör: BEF Termostat återmonteras.
 Begränsad till max 21 °C rumstemperatur.

R ISOLERING AV INSTALLATIONER

Rörledning isoleras efter energinivå C.
 F.W... =egenskap ex. W avser diffusionstät
 40 =tjocklek i millimeter
 Synliga isolerade ledningar skall förses med ytbeläddnad av plastplåt där brandkrav tillåter det.
 Kopplingsledning på tappvatten och värme samt värmestammar utmed fasad förläggs utan isolering.
 Där det är lämpligt och kostnadseffektivt så får VVC och VV utföras samisolerade.

System, Isolerat tjocklek. Energinivå C AMA VVS 16

Rördiameter	<20	20-50	50-100
KV	-W40	-W40	-W40
VS	-F40	-F50	-F60
VV	-F40	-F50	-F60

På värmestammar monteras kompensatorer på plan 5 och 9.
 Fixpunkter enligt montageanvisning.

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SEM	DATUM

BYGGHANDLING

Sandbäckens RÖR

ProjPartner

Plan 13tr
Plan 12tr
Plan 11tr
Plan 10tr
Plan 9tr
Plan 8tr
Plan 7tr
Plan 6tr
Plan 5tr
Plan 4tr
Plan 3tr
Plan 2tr
Plan 1tr
Plan 0tr

BRF REKYLEN
 REKYLGATAN 2, 4, 6, 10, 14, 1-35

UPPRAG NR 131057	RITAD AV RILU	HANDLAGGARE -
DATUM 2024-11-22	ANSVARIG CHSO	

OMBYGGNATION TAPPVATTEN, VÄRME

RÖRINSTALLATIONER
 HUS 2, PLAN 1 ENTREPLAN

SKALA A1 1:50 A3 1:100	NUMMER V-50-1-101	BET 1
------------------------------	----------------------	----------

